



जलकल विभाग, नगर निगम,
भेलूपुर, वाराणसी

वेबसाइट- www.jalkalvaranasi.org

पत्रांक-117/11/अधि०डा०(250)ज०क०न०नि०

दिनांक-17/05/2022

जल की भौतिक एवं रसायनिक परीक्षण रिपोर्ट:-

एकत्र करने का स्थान:-Jeevan Jyoti HIGHER SECONDARY School Aktha Sarnath V.N.S

एकत्र करने का दिन:- 13/05/2022

परीक्षण का दिनांक:- 13/05/2022 से 17/05/2022

क्रम सं०	पैरा मीटर	परिणाम	डिजायरेबुल लिमिट	परमिसिबुल लिमिट इन दि आब सेन्स आफ अल्टर नेटिव सोर्स
1	टर बीडिटी(एन.टी.यू)	0.43 NTU	5	10
2	पी.एच.	6.5	6.5-8.5	नो रिलेक्सेशन
3	डी.ओ.(mg/l)	6.3 PPM	>4	नो रिलेक्सेशन
4	हार्डनेस(mg/l)	66	300	600
5	क्लोराइडस(mg/l)	50	250	1000
6	नाइट्रेट(mg/l)	निल	45	नो रिलेक्सेशन
7	नाइट्राइट(mg/l)	निल	निल	निल
8	टी.डी.एस.(mg/l)	264 PPM	500	2000
परिणाम:- जल नगम				

नोट:- xx


17/5/22
केमिस्ट
जलकल विभाग नगर निगम,
वाराणसी